



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ Твд002331.14.06.2018 от 14.06.2018

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Скважина с.Казачий Мыс.
7. Адрес объекта: 632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Зеленая ул, д. 12
8. Место (адрес) отбора: Скважина; 632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Зеленая ул, д. 12
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протокол лабораторных исследований № 5609 от 09.06.2018г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Образец воды холодной питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.



Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:

М.П.

О. А. Колоколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе


Почтовый адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5609 от 9 июня 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП Казачемыское по ОУН
1.2	Адрес	632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Школьная ул, д. 54
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 99 от 27.02.2018г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Скважина с.Казачий Мыс
2.2	Адрес объекта	632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Зеленая ул, д. 12 (р-он местонахождения: Татарский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Зеленая ул, д. 12, Скважина
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	004046.СТ.28.05.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	ПЭТ бутыл 1,5 л
3.6	Тара, упаковка	Спецмарка
3.7	Объем партии	Ед. изм.
3.8	Объем (количество)	09 Час 30 Мин
3.9	Дата и время отбора	28 мая 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Авдев Н.Г.
3.11	Условия доставки	Автотранспортом
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: °C Темпе-ра окружающей среды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х ГГ: ММ: СС: Y В. Д. ГГ: ММ: СС: Мин
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	28 мая 2018 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Приходько С.А.
Приходько С.А.



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ведения исследований: НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109
 правления: ПЗ 030545
 количество) пробы: 1,5 л
 время поступления пробы в лабораторию: 28 мая 2018 г. 15 час 40 мин
 проведения исследований: Начало: 28 мая 2018 г. Окончание: 9 июня 2018 г.
 дства измерений: спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЗ 5400 В Св. № от 04.10.2017 до 04.10.2018

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004046.СТ.28.05.2018	Вода холодная питьевая	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 20 С	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 С	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	<0,58	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Мутность				

Дополнительные сведения:





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.

632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109

тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru

ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 5402330.14.06.2018 от 14.06.2018

1. Наименование образца(ов) (пробы): Вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Скважина с.Казачий Мыс.
7. Адрес объекта: 632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Зеленая ул, д. 12
8. Место (адрес) отбора: Скважина; 632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Зеленая ул, д. 12
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протокол лабораторных исследований № 5014 от 09.06.2018г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
11. Заключение: Образец воды холодной питьевой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" п. 3.3 по показателям ОКБ, ТКБ, п. 3.4 по показателю минерализация (сухой остаток).

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии врач по общей гигиене,
эксперт:



О. А. Колоколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 84
 ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556
 Адрес места осуществления деятельности: 632122,
 Новосибирская область, г.Татарск, ул.Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 5014 от 9 июня 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП Казачемыское по ОУН
1.2	Адрес	632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Школьная ул, д. 54
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 99 от 27.02.2018г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Скважина с.Казачий Мыс
2.2	Адрес объекта	632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Зеленая ул, д. 12 (р-он местонахождения: Татарский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632113, НСО, Татарский р-н, Казачий Мыс с, Зеленая ул, д. 12, Скважина
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	004045.БТСТ.28.05.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная стерильная бутылка 0,5, ПЭТ бутылка 1,5 литра
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	28 мая 2018 г. 09 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Авдев Н.Г.
3.11	Условия доставки	Автотранспортом
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: °C Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	28 мая 2018 г. 10 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Драчёва Н.Н./



Руководитель
 Испытательного лабораторного
 центра
 О.С.Катунина

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 030543				
Объем (количество) пробы:	0,5 л	10	час	50	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 мая 2018 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	28 мая 2018 г.	Окончание:	30 мая 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004045.БТСТ.28.05.2018	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	2	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	2	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 030544				
Объем (количество) пробы:	1,5 л	15	час	40	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 мая 2018 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	28 мая 2018 г.	Окончание:	9 июня 2018 г.	
Средства измерений: спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЗ 5400 В Св. № от 04.10.2017 до 04.10.2018					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
004045.БТСТ.28.05.2018	Вода холодная питьевая				
	Цветность	<5	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	pH	8,34±0,20	6,0-9,0	единицы pH	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	2,7±0,2	<= 5,0	мгО2/л	ПНД ф 14.1:2:4.154-99
	Общая жесткость	1,15±0,01	<= 7,0	° ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	1436,0±28,7	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Нефтепродукты	<0,005	<= 0,10	мг/л	ПНД ф 14.1:2:4.128-98
	Фенол	<0,0005	0,001	мг/л	ПНД ф 14.1:2:4.182-02
	АПАВ	<0,025	<= 0,50	мг/л	ПНД ф 14.1:2:4.158-2000

Дополнительные сведения:



Муниципальное унитарное
предприятие «Казачемысское»
по оказанию услуг населению .
Новосибирская область ,
Татарский район ,
с. Казачий Мыс ,ул.Школьная, 54

прокуратура Татарского района

ОТВЕТ на представление от 28.05.2018 года № 7-311в-2017.

Данное представление рассмотрено с участием Азизова В.Э., признанно обоснованным и приняты следующие меры.

В МУП Казачемысское по ОУН проведен производственный контроль питьевой воды.(сканкопии документов прилагаются)

Директор

МУП «Казачемысское»



Т.М.Имамбаева