



Директор
Казачемысского МБУК
Д.В. Дарина

« 1 » марта 2020 г.

АНКЕТА

обследования объекта МБУК Казачемысского сельсовета для инвалидов и маломобильных групп населения
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

Администрация

Казачемысского сельсовета

Татарского района

Новосибирской области

Наименование территориального

образования субъекта

Российской Федерации

№ 1 от 1.03.2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Казачемысского сельсовета Татарского района Новосибирской области
Полное юридическое наименование объекта

Новосибирская область, Татарский район, с. Казачий Мыс, ул. Береговая 39, телефон 41-204, эл. почта, уа. klub1982@yandex.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта МО Казачемысского сельсовета



«ТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ОСЭН
Начальник ООСОН
Татарского района
Новосибирской области
Д.В. Привалова

вид деятельности Работа с населением

3. Форма собственности Муниципальная

Государственная, муниципальная, частная

4. Размещение объекта отдельно стоящее здание из 2-х этажей, год постройки 1982

Отдельно стоящее здание из 2-х этажей;

(встроенное; пристроенное; _____ этаж в здании); год постройки 1982 (капитального ремонта) - _____

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. вместимость 200 человек количество обслуживаемых посетителей в день- 20 человек

6. Функциональное назначение объекта _____

культурно-досуговое назначение

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Нормативы	Фактические значения	Для МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
2	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	30 м	К, О		П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (по не менее 1 места)	0	К, О	Создание 1 места автотранспорта инвалидов (10%)	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	0	К	Разметка места для парковки инвалидов 6 х3,6	П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	нет	К	Установка знака для парковки автотранспорта в т.ч. для инвалидов	П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	м	2,0	2,0	К		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		Доступно 1,2	-			
	- указатели направления движения		наличие	нет	К, О, Г	Установка указателей направления движения	П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	5	5	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров : уклон		1:12	Нет тротуаров			
	возле зданий и в загоненных местах		Допускается 1:10				

Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка: ширина тактильной полосы	см	80	нет	С	Реконструкция рельефной (тактильной) полосы перед лестничным маршем входом в здание)	П.4.1.10. СП 59.13330.2012
Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	нет	С	Установка подсветки пути движения к зданию на высоте 0,3-0,4 м от земли с интервалом 2-3 м	П.5.5 СП 35-105-2001

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№№	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежат	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
п/п	Крыльцо / входная площадка						
	Площадь площадки: ширина Х глубина	см	не менее 140х200 или 150х185	200х200	К	Установка поручней	П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (отражение)		наличие	нет	К, О, С	Установка поручней	П.5.1.2. СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	Все категории		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	наличие	Все категории		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша, лестницы	см	Не менее 135	наличие	наличие	О, С	П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции должно быть не более 1:2	наличие	наличие	О	П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	наличие	наличие	О, С	П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Ширина поступи	см	от 35 до 40	наличие	наличие	О, С	П.4.1.12. СП 59.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	наличие	О, С, Г		П.4.1.12. СП 59.13330.2012	
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестницы	нет	нет	С	Создание рельефной (тактильной) полосы перед	П.4.1.12. СП 59.13330.2012

Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50		С	лестничным маршем)	П.4.1.12. СП 59.13330.2012
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие		С	Окраска первой и последней ступеней в желтый цвет	П.4.1.12. СП 59.13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступов, высоты подьема		наличие		О,С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон		наличие		О,С	Установка поручней с 2-х сторон	П.4.1.14. СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	допустимо 85-92		О,С		П.6.16. СП 118.13330.2012
- завершенные части поручней	см	не менее 30		О,С		П.5.3.3. ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие				
Ширина пандуса	см	не менее 100		К		П.4.1.14. 4.1.15 СП 59.13330.2012
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	не более 900 не более 120 (5%) не менее 150х150		К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012
Площадь на горизонтальном участке пандуса	см	наличие		К		П.4.1.15. СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон:				К,О	Ремонт пандуса (установка поручней с 2-х сторон)	П.4.1.15. СП 59.13330.2012
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)		К	Высота поручней 70-90 см	П.4.1.15. СП 59.13330.2012
- завершенные части поручней	см	длина пандуса на 30		К, О		П.5.2.3. ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие		К,О,С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие		С	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Наружный подьёмник : вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие		К	Реконструкция наружного подьёмника	П.4.1.14. СП 59.13330.2012
Тамбур						
Глубина: глубина х ширина	см	не менее 230х150 при реконструкции допустимо от 150 до 180х200		К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012
Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А)						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120		К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных погонах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие		С	Установка дверей с яркой контрастной маркировкой в виде круга квадрата	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Размер маркировки	см	не менее 10 х 20	нет	С	Размер маркировки 10х20 см	П.5.1.5. СП 59.13330.2012

	Расположение маркировки на подложке двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	Нет	С	Не ниже 120 не выше 150 см от земли	ИЛ.1.5. СП 59.13330.2012
--	---	----	-------------------------------------	-----	---	---	--------------------------

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина путей движения кресла-коляски в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	150 см	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	120 см	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):						
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритных путях движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	нет	К, О	Создание мест ожидания для инвалидов не менее 2-3 на каждом этаже	П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	нет	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	нет	С	Окраска дверей путей эвакуации в контрастный цвет со стеной	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Лестницы (включая при наличии нескольких лестниц)						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом этажей более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещении с числом этажей до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	нет	О,С		П.6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользкое покрытие		наличие		О,С		П.5.2.9. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов		С		П.5.2.3. СП 59.13330.2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие		С		П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подтема		наличие		С		П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		наличие		О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	90 (допустимо 83-92)		О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
	- высота поручней (в детских учреждениях)	см	50 и 90				П.6.17 СП 118.13330.2012
	- высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)	см	не менее 130				
	- завершающие части поручней	см	150-180		Допколонки Допшколы в		П.5.2.10. СП 59.13330.2012
	- пандусы :		Длина лестничного марша на 30 (допустимо 27-35)		К,О		П.5.2.13

Высота одного подъема угол уклона пандуса при перенаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перенаде высот при перенаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)				СП 59.13330.2012
Лифты						
Габариты кабины (глубина X ширина)	см	наличие 170 X 150	нет			П.5.2.18. СП 59.13330.2012
- ширина дверного проема	см	не менее 80		К		П.5.2.1. ГОСТ Р 51631-2008
- ширина дверного проема для новостроек	см	не менее 95		К		П.5.2.18. СП 59.13330.2012
- поручни на высоте от пола	см	90-92,5		О		П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008
Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие		С,Г		П.5.2.20. СП 59.13330.2012

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Нормативы	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	нет	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100		К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Давторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	нет	Г		П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
	<i>Визуалка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)						
	Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места	кв.м.	Не менее 12 18		К		П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стул с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85		К, О		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	<i>Визуалка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту						
	Преципитация товаров						
	Ширина полосы движения	см	120		К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина	см	80 не более 50		К		П.7.4.1. СП 59.13330.2012
	Кабинка для переодевания, примерочные кабинки со свободным пространством	см	Не менее 150x150		К		П.7.1.14 СП 59.13330.2012
	Доступный расчетно-кассовый пост	наличие	Не менее 1		К, О, Г, С		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	см	Не менее 110		К, О		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	<i>Визуалка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Преципитация питания						
	Площадь обеденного зала	кв.м.	Не менее 3 на 1 место		К, О, С		П.7.4.5 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около прилавков	см	Не менее 90		К, О, С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Высота стола (не менее одного)	см	65-70		К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	120		К, О, С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Стойка бара: ширина столешницы высота столешницы	см	160 85		К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Зрительный зал						
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале	ед.	3 4	нет	К		П.7.6.15. СП 59.13330.2012

101-150 мест в зале		5					
151-200 мест в зале		6					
201-300 мест в зале		7					
301-400 мест в зале		8					
Свыше 400		9					
Спортивные трибуны							
Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах	%	Не менее 1,5	Нет		К		П.7.5.1. СП 59.13330.2012
Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК	см	160			К		П.7.5.3. СП 59.13330.2012

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации, созданию, установке, ремонту, реконструкции, замене	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы: Для административных, медицинских, санучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел., время нахождения в здании более 1 часа; Для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		наличие обязательно	наличие	К, О, С		П.5.40, СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	нет	К, О, С, Г		П.5.3.6, СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	наличие	К		П.5.3.3, СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	наличие	К		П.5.3.3, СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	нет	К, О		П.5.3.3, СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	нет			П.5.3.6, СП 59.13330.2012
	Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)		наличие	нет			
	Габариты кабины: открытые со сквозным проходом	см	120 x 90 180-180		К		П.5.3.7 СП 59.13330.2012
	Габариты поддона		Не менее 90x150		К		П.5.3.5, СП 59.13330.2012
	- опорные поручни*		наличие		К, О		П.5.3.5, СП 59.13330.2012
	- откидное сиденье на высоте	см	48		К, О		П.5.3.5, СП 59.13330.2012
	- наличие ручного дула				К, О		П.5.3.5, СП 59.13330.2012
	Гардеробные:			нет			П.5.3.3, СП 59.13330.2012
	- высота расположения подвешивающего шкафа/ящика для одежды	см	не выше 130 от пола		К		П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	- длина скамьи	см	не менее 300		К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
	- ширина скамьи		не менее 70				
	- высота скамьи		не более 50				
	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180		К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическое наличие	Для категорий МПН*	Мероприятия по реализации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табель, плиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), таксофоны						
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	нет	С	Создание контрастного фона для визуальной информации	П.5.5.4, 5.5.6, СП 59.13330.2012
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	нет	К, С	Высота не ниже 150 см, не выше 450 см от пола	П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	Высота пропешных букв	см	не менее 7,5	нет	С	Высота прописных букв не менее 7,5 см	П.6.8.3 ГОСТ Р 51671
	Указатели, пиктограммы:				С		
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	нет	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р 51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах здания и сооружения, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10		Г, О, К		П. 4.5.1.4, ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выделенные шрифтом Брайля		наличие	нет	С	-	П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	120-160	нет	С		П.6.18 ГОСТ Р 51671
	Информационная линейка (тактильная схема движения)		наличие	нет	С		П.7.1.8, СП 59.13330.2012
	Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	нет		Размещение надписей и знаков для идентификации кабинетов	
	Надписи и знаки для идентификации кабинетов*						
	-высота размещения	см	не выше 150		С		П.6.21.4 ГОСТ Р 51671
	Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, пидукационные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	наличие (кнопка вызова сотрудника)	С, Г		П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволяет инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающую поверхность дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.